

6с
881

ДИАЛЬНОЕ.

1472120

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

УПРАВЛЕНИЕ ВОЛОГОДСКОГО ГУБЕРНСКОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Утверждены Постановлением Президиума
Вологодского Губернского Исполнитель-
ного Комитета 4 августа 1928 г. № 76

ВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ГОРОДОВ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ

Введены с 1 сентября 1928 г.

ВОЛОГДА—1928

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

**УПРАВЛЕНИЕ ВОЛОГОДСКОГО ГУБЕРНСКОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ**

Утверждены Постановлением Президиума
Вологодского Губернского Исполнитель-
ного Комитета 4 августа 1928 г. № 76

**ВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПРАВИЛА ДЛЯ ГОРОДОВ
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ**

Введены с 1 сентября 1928 г.

ВОЛОГДА—1928

От Управления Вологодского Губернского Строительного Контроля

Управление Вологодского Губернского Строительного Контроля, по утверждении Президиумом Губернского Исполнительного Комитета, выпустило для руководства сборник временных Строительных Правил, содержащий строительно-технические нормы разного назначения.

В разное время были опубликованы постановления: «Об облегченных строительных правилах», «Правила о нормах застройки», «О производстве строительных работ», «Строительные правила и нормы для жилых домов в поселках на территории РСФСР».

Эти правила, хотя и удовлетворяют назревшие потребности, тем не менее не были в надлежащей мере объединены руководящими принципами, составляющими основное содержание Строительного Устава.

В настоящее время ощущается крайняя и неотложная потребность в составлении и издании Строительных Правил для городов Вологодской губернии, устанавливающих необходимые нормы и указания в отношении тех основных факторов, с которыми постоянно приходится иметь дело каждому строителю.

Управление обращается с просьбой ко всем заинтересованным учреждениям и лицам дать ему свои указания и пожелания о необходимых дополнениях и исправлениях правил в их применении.

Начальник Управления Вологодск. Губернск.

Строительн. Контроля, инженер П р и ш в и н.

Утверждены Президиумом Вологодского Губернского Исполнительного Комитета.

Временные строительные правила для городов Вологодской губ.

О Т Д Е Л 1

О порядке выдачи разрешений на производство строительных работ

Общие положения

1. Право выдачи разрешений и утверждение проектов на производство строительных работ принадлежит Управлению Вологодского Строительного Контроля.

Причение 1. Проекты зданий и сооружений, имеющих особое государственное значение и изъятых из ведения губернских исполнительных комитетов, на основании постановления ЭКОСО РСФСР представляются в Управление Строительного Контроля на предварительное согласование по вопросам планировки, санитарно-технических норм и пожарной безопасности.

Причение 2. В отношении порядка прохождения проектов по промышленному строительству действует постановление ЦИК и СНК СССР от 23 ноября 1927 года и положение о порядке утверждения проектов по промышленному строительству, утвержденному ЦИК и СНК СССР 23 ноября 1927 г., а также постановление СНК РСФСР от 24 апреля 24 г. о порядке утверждения проектов по промышленному строительству в части, относящейся к охране труда.

Причение 3. Выдача разрешений на производство переустройств и капитальных исправлений в зданиях, признанных в установленном порядке имеющими научно-

художественное и историческое значение производится Управлением Строительного Контроля, на основании предварительного согласования с органами, ведущими охрану памятников старины, искусства и быта.

2. Предварительное разрешение Строительного Контроля требуется в случаях:

а) возведения новых зданий и сооружений как на земных, так и подземных;

б) всякого рода изменения плана и основных конструкций в существующих зданиях и сооружениях, как-то: переустройство несущих и опорных частей постройки (стен внутренних и внешних), столбов, крыш, оконных и дверных проемов в наружных стенах, балконов, лестничных конструкций, очагов (печи местного отопления, калорифры и проч.);

в) изменения в назначении помещения, в частности, переустройство существующих нежилых помещений под жилые и, наоборот, помещений, предназначенных по первоначальному плану для жилья к переустройству для иных целей.

3. Предварительного разрешения не требуется в случаях:

а) производства обыкновенных работ по капитальному ремонту, не связанных с изменением плана и основных конструкций (§ 2, п. «б»);

б) производства текущего ремонта;

в) возведения небольших сооружений без приспособления для отопления, как-то: садовые беседки, сторожевые будки на постройках и складах.

П р и м е ч а н и е: В особых случаях Управление Строительного Контроля имеет право потребовать представление проектов на утверждение по всем работам, указанным в настоящем параграфе.

г) Если сумма строительных работ не превышает 5000 р., то разрешения на производство их — выдаются Городским отделом Коммунального Хозяйства.

Управлению Строительного Контроля предоставляется право составить и опубликовать дополнительный список тех

мелких работ (§2 п.п. «б» и «в»), для которых не требуется предварительное разрешение Управления Строительного Контроля.

4. В случаях, когда для возведения новых зданий и сооружений, или для переустройства существующих, потребуется снести строения в целом или части, необходимо представить в Управление Строительного Контроля заявление о предполагаемом сносе таких строений.

Для национализированных и муниципализированных строений надлежит представить согласие соответствующих учреждений, если право на сломку не установлено предварительно договором, о праве застройки, или иным документом, имеющим законную силу.

5. Заявление об утверждении проектов и чертежей и о выдаче разрешений на производство строительных работ подаются в письменной форме непосредственно Управлению Строительного Контроля.

В случае, когда заявление подается учреждением или лицом, действующим по довериности, к заявлению должно быть приложено полномочие на это.

К заявлению должны быть приложены необходимые технические документы, согласно существующим правилам.

П р и м е ч а н и е: К проектам по промышленному строительству, для составления заключения Отделом Труда, должна быть приложена соответствующая записка с изложением сведений, согласно указаниям инструкции ЭКОСО и постановлению СНК от 24 апреля 1925 г.

6. При наличии формальных оснований, препятствующих выдаче разрешения, Управление обязано в семидневный срок со дня приема заявления уведомить о том просителя. Неуведомление в этот срок означает, что заявление отвечает всем формальным требованиям, и что оно будет рассмотрено по существу.

7. Утверждение проекта и чертежей и выдача разрешения на производство строительных работ, а равно и отказ в разрешении по существу, должно последовать не позднее

10-дневного срока со дня оформления, по проектам более сложным и по крупному строительству—не более трех недель.

В случае выяснившейся необходимости, когда в особо важных случаях требуется заключение Отдела Труда или Здравоохранения, или Управления пожарной охраны, или экспертов, срок может быть увеличен, о чем проситель должен быть Управлением уведомлен.

8. Представленные планы, проекты, чертежи и расчеты должны быть подвергнуты тщательному обсуждению на основании: 1) общегосударственных правил и норм, 2) настоящих правил, 3) действующих обязательных постановлений президиума Вологодского Губисполкома о техническо-санитарных, противопожарных и др. мероприятиях.

П р и м е ч а н и е: В случаях затруднений в рассмотрении технических вопросов, возникших при рассмотрении проектов, Управлению Строительного Контроля предоставляется право приглашения экспертов на условиях, определенных по предварительному взаимному соглашению Управления с учреждением или лицом, представившим проект или технический расчет.

9. Если со стороны соседей или других заинтересованных учреждений и лиц будут заявлены возражения технического характера или по соображениям общественной безопасности против проекта предполагаемой постройки, Управление обязано войти в рассмотрение этих возражений.

Разрешение возражений, имеющих частно-правовой характер, подлежит ведению судебных органов.

10. В случае, если то будет признано необходимым, к обсуждению проекта в техническом совете приглашаются владелец будущей постройки и автор проекта, а также заинтересованные лица и учреждения.

11. В удостоверении о разрешении производства строительных работ обозначается:

а) название владельца, от имени которого производятся строительные работы, адрес постройки;

б) перечень разрешаемых работ и сроки выполнения отдельных частей, если осуществление проекта разбито на длинные промежутки времени;

в) специальные, к данному случаю относящиеся условия, которые должны быть выполнены, как-то: предварительная сломка зданий, обследование фундаментов соседних построек, планировка дворового участка и проч.;

г) общие технические требования, требования предъявляемые Охраной Труда, санитарным надзором и Управлением пожарной охраны;

д) время выдачи;

е) подписи должностных лиц и печать.

П р и м е ч а н и е: В случае утверждения проекта только в части, в удостоверении должно быть точно обозначено содержание утверждаемой части.

12. К удостоверению должны быть приложены все технические документы, как-то: план участка, заверенный ГОРКО, планы здания по этажам, разрезы и фасад с отметками на них должностных лиц Управления об их утверждении.

Приложения и удостоверения составляют одно неразрывное целое и должны всегда храниться вместе.

Подлинный экземпляр удостоверения вместе с приложениями в срок, указанный в § 7, вручается просителю.

Копии с этих документов должны быть направлены для хранения в плановой строительный архив Управления.

П р и м е ч а н и е. Выданное разрешение в подлинном или заświadтельствованной копии должно храниться на месте постройки и предъявляться по требованию должностных лиц.

13. Если в течение годичного срока со времени утверждения проекта не было приступлено к производству работ, разрешение считается с этого момента потерявшим свою силу.

П р и м е ч а н и е: В случае пропуска этого срока разрешение должно быть возобновлено.

14. До получения удостоверения не могут быть допускаемы никакие строительные работы. Исключение может быть предоставлено лишь в отношении работ подготовительных, как-то: устройства ограждений, постройки въездов, сторожевых будок, известковых ям, складов материалов и проч. Список допускаемых подготовительных работ составляется Управлением Строительного Контроля и публикуется для всеобщего сведения.

15. Без предварительного отвода в натуре красных линий или линий улиц, где нет утвержденного плана регулирования, не могут допускаться никакие строительные работы по рывью котлованов для фундаментов.

Отвод красных линий производится отделами Коммунального хозяйства по принадлежности в присутствии владельца постройки и заинтересованных соседей. Копии акта об отводе красных линий должны быть вручены владельцу постройки и Управлению Строительного Контроля.

16. В случае возведения капитальных зданий и сооружений особо-сложных по своему плану, или особо затруднительных по предлагаемым системам конструкций, или техническим расчетам, Управлению Строительного Контроля предоставляется право предварительного рассмотрения по эскизам и давать предварительно согласование в частях здания или сооружения.

В этом случае, в изъятие срока, указанного в § 7, должен быть назначен дополнительный срок для рассмотрения проектов и расчетов в целом.

17. Управлению Строительного Контроля при выдаче разрешения вменяется в обязанность наблюдать, чтобы фасады вновь возводимых капитальных зданий отвечали основным архитектурным требованиям.

Надлежит принимать меры к устраниению обезображения улиц выступающими брандмауерными стенами, нехудожественными рекламами и проч.

18. Объявление здания или сооружения, в целом или части, несоответствующим настоящим строительным правилам принадлежит Управлению Строительного Контроля.

В результате такого объявления могут быть предъявлены требования:

- а) изменение назначения эксплуатации здания, а также запрещение эксплуатации в целом или части;
- б) принудительная сломка незаконной постройки в целом или части по соображениям общественной безопасности;
- в) сломка в целом или части по причинам нарушения благоустройства города или планировки;
- г) сохранение возведенного или переустроенного здания, но с условием выполнения дополнительных требований, наложенных Управлением на такое незаконное возведение или переустроенное здание;
- д) в случае отказа добровольного выполнения указанных мер Управление Строительного Контроля обязано принять все установленные законом меры.

Примечание: Объявление органами Охраны Труда постройки промышленного предприятия незаконной может повлечь за собой как изменение эксплуатации здания или частей его, принудительной сломки постройки в целом или части ее, так и возведение дополнительных построек санитарно-технического назначения в целях охраны труда.

19. В целях обеспечения общественной безопасности и соблюдения государственных интересов, Управление Строительного Контроля может потребовать от владельца постройки организации ответственного технического надзора.

20. При получении разрешения, владелец постройки или правомочный для данной постройки специалист-руководитель работ, осуществляющий технический надзор, обязан выдать Управлению Строительного Контроля подпись о принятии им на себя обязательств в том, что:

- а) возведимое здание или сооружение будет во всем соответствовать утвержденному проекту, и что прочность и устойчивость здания будет удовлетворять нормальным техническим условиям, если нет каких-либо особых специальных условий и требований;

б) качество материалов и работ будет соответствовать и будет не ниже принятых Вологодским Губисполкомом общих технических условий производства строительных работ;

в) все обозначенные в удостоверении общие и специальные условия будут выполнены;

г) все необходимые меры общественной безопасности будут приняты;

д) утвержденные Народным Комиссариатом Труда 4 мая 1926 года правила о мерах безопасности при производстве строительных работ будут соблюдены.

За несоблюдение правила об испрошении предварительного разрешения, или изменение против выданного разрешения, подлежит ответственности как владелец постройки, распоряжением которого производились работы, так и технический руководитель работами.

ОТДЕЛ II

Освидетельствование производства строительных работ

Назначение освидетельствования работ

21. Обязанность освидетельствования производящихся работ по выданным разрешениям возлагается на Управление Строительного Контроля. Освидетельствованию подлежат во вновь возводимых строениях, по возможности, начальный и конечный моменты работ. В отдельных случаях освидетельствование производится по мере надобности и по усмотрению Управления.

22. Освидетельствование работ заключается:

а) установлении соответствия производимых работ выданному разрешению;

б) определении выполнения всех требований технических условий производства строительных работ; особенности требований относительно железобетонных конструкций, предупредительных мер против грибков-разрушителей древесины и проч.;

в) выполнении мер по общественной безопасности;

г) установлении наличия компетентного технического надзора и проч.

Если должностные лица Управления находят, что в работах применяются недоброкачественные строительные материалы, или материалы употребляются технически не правильно, или сооружаемые конструкции и леса отличаются явной нецелесообразностью и ошибочностью, или работы угрожают общественной безопасности, то они должны в соответствии с обстоятельством дела и в пределах их компетенции дать ответственному руководителю работ обязательные для последнего указания, и в нужных, по их усмотрению, случаях они имеют право, с уведомлением о том Управления Строительного Контроля, воспретить продолжение работ впредь до устранения замеченных причин.

23. Управлению Строительного Контроля предоставляется право требовать устранения руководителей и производителей работ, которые проявили явную непригодность для ведения данной постройки.

24. Если при освидетельствовании будут установлены работы, не вошедшие в перечень разрешенных, или работы с отступлениями от утвержденного проекта, Управление Строительного Контроля обязано требовать соблюдения настоящих строительных правил (отд. I, ст.ст. 20, 21,), а в случае неисполнения—приостановления работ.

25. Должностным лицам, которым поручено освидетельствование работ, по их служебным удостоверениям должна быть предоставлена возможность свободного доступа ко всем местам работ для их обозрения.

26. В результате освидетельствования на месте работ, лица, производящие освидетельствование, составляют акт с соблюдением всех установленных требований.

О приемках для эксплуатации

Приемка зданий или сооружений производится Управлением Строительного Контроля при участии санитарного

надзора и других заинтересованных отделов Вологодского Совета. Созыв приемочной комиссии возлагается на Управление.

В уездах приемка работ производится комиссией, которая созывается уисполнкомами в составе представителей технического, пожарного и санитарного надзора: акты приемки представляются в Управление строительного контроля.

27. Основанием назначений приемки служит заявление того учреждения, организации или лица, на имя которого выдано разрешение об окончании им строительных работ в целом или части.

П р и м е ч а н и е. Исключение составляют работы, подлежащие приемке Строительного Контроля, на проектах которых при их утверждении имеются надписи Стр. Контроля о приемке работ, представителем УСК.

Общие правила о строительных участках

Общее положение

28. Возвведение построек должно быть разрешено, как общее правило, лишь в пределах самостоятельного строительного участка. Под ним понимается пространство земли, ограниченное в натуре межами, из которых, по крайней мере одна, должна выходить на проезд общественного пользования. Строительный участок должен иметь самостоятельный порядковый номер и быть занесенным в инвентарной книге.

29. Каждое возводимое здание или сооружение в пределах строительного участка должно быть обеспечено выездом на проезд общественного пользования.

30. При разделе существующего строительного участка каждая вновь образующаяся часть должна иметь или самостоятельный непосредственный выезд на общественный проезд, или получить право, установленное договорным или иным способом согласованным с ВКХ на соучастие в пользовании существующими внутренними проездами. Сверх

сего, такие участки должны удовлетворять требованиям настоящих правил, в отношении размеров площади, разрывов, плотности и пр.

31. Допускаемая площадь самостоятельного строительного участка для жилых зданий должна быть не менее 600 кв. метров, а протяжение участка по линии общественного проезда должно быть не менее 20 метров.

Образование самостоятельных участков площадью менее 600 кв. метров не должно быть допускаемо, и такие участки должны быть присоединены к соседним владениям.

32. Форма земельного участка должна быть, предпочтительно, прямоугольная; следует избегать пограничных ломаных линий, а если таковые будут, то внутренние углы, образуемые границами, должны быть не менее 60° и не более 300° .

33. Различаются следующие названия межземельного участка: по фасаду—передняя, противоположная ей—задняя, правая и левая считаются по расположению руки при выходе со двора на проезд общественного пользования. Если участок выходит передними межами на два противоположных проезда, то для определения названий все внутренние межи должны быть разделены пополам, и название каждой из них будет определено по отношению своей передней межи. В угловых участках, обыкновенно четырехугольной формы, выходящих на обе улицы, по отношению к передним межам будут только правая и левая межи.

33. Воспрещается застройка строительных участков в тех городских территориях, в которых уличные проезды еще не открыты для общественного движения.

34. Надлежит различать следующие линии застройки:
а) фактическая линия застройки по общественному проезду, определяемая существующим расположением фасадов строения;
б) красная линия, определяемая утвержденным Президиумом Вологодского Совета планом планирования городской территории; в) передняя фасадная линия, расположенная в глубине строительного участка за красными линиями, и по которой должны быть поставлены вновь возводимые здания.

При мечание. Пространство, образованное между красными линиями и передней фасадной лицевой линией, может быть предназначено для движения, газона, полипарка и проч. в зависимости от вида улицы.

35. Пространства, показанные на плане между красными линиями под общественные проезды (улицы, площади, набережные и прочие), ни в коем случае не должны быть застраиваемы. В проектируемых строительных кварталах, в которых лицевая линия здания и красные линии не совпадают, пространство, образуемое между этими линиями, не подлежит застройке.

36. Для исчисления площади застройки,—застроенными считаются те участки земли, которые заняты всякого рода надземными зданиями и сооружениями. В состав застроенной площади не включаются: карнизы и выступающие не более, чем на 1 метр, нависающие крыши; открытые балконы и эркеры, выступающие не более полутора метра; подвалы, устроенные под уровнем дворов; пожарные лестницы; крыльца, тамбуры не более 3 метров и зонтики над входами; мусорницы и помойные ямы размерами до 5 кв. метров; отдельные навесы в каждом дворе общей площадью не более 5 кв. метров, беседки, уборные, холодные сторожевые будки до этих же размеров и открытые террасы не более 10 кв. метров; переходы на высоте верхних этажей, не имеющих промежуточных опор, шириной не более 3 метров.

Допустимая плотность застройки участка

37. При исчислении площади участка, которая может быть застроена, принимается в расчет вся площадь участка до красной линии регулирования, а там, где таковой не имеется, — до существующей линии построек по общему проезду. Площадь застройки определяется в % отношении суммы площадей строений и зданий ко всей площади участка.

Разрывы

38. Различаются следующие виды застроек владений: а) открытая застройка, при которой лицевые фасадные здания должны находиться от боковых соседних границ на установленном расстоянии; б) закрытая застройка—когда лицевые уличные здания должны возводиться без разрывов от одной соседней границы до другой; в) сплошная застройка—когда весь участок покрывается строительной массой по всем границам без образования внутренних пространств под дворы и проезды.

Об открытой системе застройки по фасадной линии

39. В районах открытой застройки здания по лицевой фасадной стороне должны находиться от боковых соседних границ на расстоянии не менее 5 метров. Разрыв должен оставаться незастроенным по всей глубине участка.

Закрытая система застройки

40. Здания, расположенные внутри участка, должны отстоять от боковых границ и от задней границы не менее 5 метров; однако, если на соседних участках уже имеется здание, поставленное непосредственно на границе, допускается возводить здание вплотную с существующим строением, при условии примыкания одной из коротких его сторон.

При мечание. Правило о разрыве в 5 метров распространяется только в пределах ширины фасадного корпуса и частей его, выступающих во двор более 5 метров; часть здания, превышающая этот размер, должна делаться с отступом от границы владения, равным половине высоты строения; такой же разрыв должен быть соблюден и при возведении надворных многоэтажных зданий, расположенных вблизи границы владений.

Разрывы между надворными строениями

41. Между всеми постройками и частями сооружений, расположеными на участке, если они не примыкают непосредственно друг к другу, должен оставляться свободный разрыв не менее чем в 6 метров для зданий из огнестойких материалов. Между зданиями огнестойкими и неогнестойкими разрыв—9 метров; между неогнестойкими—12 метров.

Примечание 1. Разрыв между зданиями определяется расстоянием между двумя ближайшими точками цоколей этих зданий,

Примечание 2. В застроенных владениях при недостройках, перестройках и надстройках правила о разрывах сохраняются прежние.

Воспрещается устройство неогнестойких зданий больше, чем в два этажа.

Дворы

Устройство дворов

42. Части участка, расположенные позади красной линии или линии застройки улицы, остающиеся незастроенными в установленных пределах, называются дворами. Если на участке располагается несколько дворов, то им присваивается порядковое исчисление, считая первым непосредственно принадлежащий к переднему зданию.

43. В каждом участке, в котором свободная незастроенная площадь составляет или превышает 135 кв. метров, должен быть устроен, по крайней мере, один открытый двор; наименьшая площадь двора д. б. 135 кв. метров при ширине не менее 8,5 метра. Если в участке вся подлежащая застройке площадь менее 135 кв. метров, то двор может быть уменьшен до 60 кв. метров, при наименьшем измерении ширины в 6 метров.

Въезды во дворы и их устройства

44. Все дворы должны иметь свободный выезд на общественный проезд, через открытые проезды шириной не менее 5 метров или через проездные ворота с огнестойкими стенами и перекрытиями устраиваемые в зданиях.

45. Ширина проездных прямых ворот в здании должна быть не менее 3 метров в свету; если ось проездных ворот располагается по ломаной или кривой линии, то ширина должна быть увеличена, чтобы был обеспечен беспрепятственный проезд механических пожарных лестниц.

Высота проездных ворот должна быть не менее 3,5 метров в свету.

Примечание. Под шириной и высотой в свету принимается свободное пространство между всеми выступающими частями строений.

Высота надворных построек

46. Высота строений, прилегающих к застроенным дворам, не считая передних зданий, не должна превышать ширины расположенного перед их фасадами двора. Эта ширина измеряется по направлению перпендикуляра от наружной стороны существующего здания; высота надворного здания не может быть более высоты переднего здания, допустимой по данному общественному проезду.

Стены

47. Различаются следующие виды стен:

- а) фундаментные и подвальные,
- б) наружные капитальные стены,
- в) внутренние капитальные стены,
- г) перегородки,
- д) брандмауэры.

а) Фундаментные и подвальные стены

Фундаменты должны быть заложены ниже глубины промерзания грунта, которая определяется для Вологды и гу-

берний в среднем в 1,75 метра. Стены подвала должны быть углублены ниже подвала не менее 0,5 метра.

48. Против проникновения влаги снизу и с боков наружные и внутренние стены должны быть защищены соответственно устроенным изолированным слоем.

49. Постройка неогнестойких зданий допускается на каменных погребах или подвалах, или же на каменных под наружными стенами домов сплошных фундаментах, каменных отдельных столбах или стульях, при глубине заложения их не менее 1,75 метра.

Поэтому возможно применение и для двухъэтажных домов фундаментов в виде отдельных столбов, если статистический подсчет даст для этих столбов правильную, не выходящую из пределов допускаемых норм нагрузку на грунт, и если эти столбы будут иметь между собою такое устройство заборки, что вполне будет обеспечена необходимая защита полов для первого этажа от дутья и проникновения холода.

Примечание. 2. Одноэтажные дома разрешается строить на деревянных стульях при непременном разрешении УСК, которое при рассмотрении проектов, при соответствующем грунте и глубине заложения, кладет на проекте визу разрешения.

Устройство мансардных помещений и мезонинов на двухъэтажных домах не допускается,

б) Наружные стены

Допустимая толщина наружных стен разных конструкций должна быть основана на техническом и термическом расчетах; при этом должны быть приняты во внимание характер и назначение здания, качество употребляемого материала, число этажей, высота зданий и проч.

Примечание. При определении толщины в отношении прочности стен наружная обшивка и штукатурка в расчет не принимаются.

50. Наружная облицовка огнестойких зданий допускается лишь в одноэтажных зданиях.

51. Дозволяется пристраивать огнестойкие и неогнестойкие строения одно к другому с внутренним между ними сообщением при соблюдении: а) если к огнестойкому строению пристраивается неогнестойкое, то такая пристройка может иметь три неогнестойких стены; б) если к неогнестойкому строению пристраивается огнестойкое, то в этом случае такая пристройка должна иметь все четыре стены огнестойкие.

в) Внутренние капитальные стены

Внутренние капитальные стены в огнестойких зданиях, служащие опорами для балок потолочных перекрытий должны быть достаточной прочности и быть огнестойкими.

52. В огнестойких зданиях, при отделении квартир друг от друга и от торговых помещений, стены должны быть достаточно незвукопроводными и огнестойкими, с толщиной по крайней мере в 1 кирпич или должны иметь конструкцию из других материалов, дающую одицаковый эффект по звуко- и теплопроводности. В менее ответственных зданиях может быть допущена стена в полкирпича.

53. Если в огнестойких строениях внутренние капитальные стены заменяются металлической конструкцией, то последняя должна быть защищена изолирующим, несгораемым и нетеплопроводным материалом.

г) Перегородки

Внутренние стены, не несущие нагрузки от перекрытий и служащие для разделения зданий, называются перегородками. Требования, предъявляемые к перегородкам в помещениях, определяются Управлением Губернского Строительного Контроля.

д) Брандмауеры

Брандмауерная стена имеет своим назначением служить целям предохранения от распространения пожара. Брандмауэр должен быть сооружен на всем своем протяжении без отверстий и полых промежутков за исключением случаев, указанных ниже.

54. Брандмауэр должен быть возведен на всю ширину или длину здания или сооружения. Брандмауэр должен быть возведен только из огнестойкого материала. Толщина наружного брандмауера в огнестойком отапливаемом здании должна быть не менее нормальной толщины наружной огнестойкой стены. Кирпичные внутренние брандмауеры в пределах помещений должны быть толщиной не менее $1\frac{1}{2}$ кирпича. Брандмауэр должен проходить непрерывно от самого основания через все этажи и все чердачные пространства.

56. Брандмауерная стена для зданий всякого назначения и всякой допустимой высоты должна превышать скаты крыш на 30 сантиметров; для разделения зданий на отдельные части, превышающие 30 метров, устройство брандмауера обязательно.

56. В брандмауерах допускаются отверстия: а) в по-граничных брандмауерах — для сообщений между двумя соседними зданиями, расположенными в разных участках, когда это требуется для эксплоатации одному учреждению; б) во внутренних брандмауерах, разделяющих чердаки одного и того же здания, разрешается устройство отверстия с деревянными дверями, обитыми с двух сторон железом по войлоку или асбесту.

Междуетажные и чердачные перекрытия

57. Все междуетажные перекрытия зданий всякого назначения должны удовлетворять установленным требованиям в отношении прочности, устойчивости, незвукопроводности, определяемой техническими условиями.

58. Междуэтажные перекрытия или все части его должны быть огнестойкой конструкции в следующих случаях: а) для отделения этажей, занятых жилыми помещениями, от этажей, предназначенных для публичного использования, как-то: залы общественного собрания, общественные столовые, банки, аптеки, склады и т. п. Сгораемое перекрытие должно быть оштукатурено не позднее одного года; исключение может быть допущено лишь для зданий служебно-хозяйственного назначения, небольших жилых домов и временных сооружений.

Лестницы

Общие понятия

59. Лестницы разделяются:

- а) на входные, служащие для сообщения этажей с улицей и двором;
- б) внутренние—для сообщения в пределах для одного самостоятельного помещения или одной квартиры, если последние расположены в двух или более этажах;
- в) служебные—подвальные, чердачные, пожарные и прочие.

П р и м е ч а н и е. Составными элементами лестниц являются: стены, пол, потолки, марши, площадки, ступени, перила и поручни.

60. Лестничной клеткой называется часть здания, ограниченная со всех сторон стенами и с перекрытием, предназначенная для лестницы.

61. Лестницы должны удовлетворять следующим основным условиям: а) в отношении прочности они должны удовлетворять установленным нормам нагрузок; б) они должны удовлетворять требуемой пропускной способности; в) пользование ими должно быть безопасным для взрослых и для детей.

62. К каждому этажу, расположенному не на уровне земной поверхности, и ко всякой обособленной в хозяйственном отношении части его должен быть обеспечен доступ через одну или несколько входных лестниц.

63. Количество необходимых лестниц в зданиях жилых и публичного назначения определяется из расчета, чтобы из любой точки каждого помещения, по кратчайшей линии движения к двери, ведущей на лестничную площадку, расстояние было не более 30 метров. Для помещений, находящихся в жилых строениях и пользоваемых для цели промышленности или публичного значения, может быть предъявлено требование об устройстве самостоятельных лестниц.

П р и м е ч а н и е. Всякое жилое или общественного характера огнестойкое строение длиной более 25 метров, высотой более двух этажей должно иметь не менее двух лестниц в правильно устроенных лестничных клетках.

64. Для расчета пропускной способности лестниц примерная норма пользования помещений на одного человека принимается в следующих размерах: а) для жилых зданий—по 9 кв. метров; б) в правительственныех, общественных, профессиональных и партийных учреждениях—по 6 кв. метров; в) в зданиях для зрелиц, где устраиваются места для сидения,—по 0,7 кв. метра; для зрелиц с несколькими сеансами норма соответственно должна быть изменена; г) в помещении для общественных собраний, где публика собирается стоя,—0,3 кв. метра; д) в классных помещениях—по 1,5 кв. метра; е) для больниц—по 8 кв. м.

На каждые 100 человек по вышеизложенному исчислению полагается не менее 1,0 метра ширины марша.

65. Число необходимых выходов определяется следующими правилами: а) каждое отдельное помещение, обслуживающее более 20 человек, должно иметь не менее двух выходов, ведущих к лестницам. б) Из нижнего этажа каждое отдельное помещение, имеющее непосредственный выход через двери и корridor на улицу и обслуживающее более 75 человек, должно иметь не менее двух выходов. в) Из других этажей—всякое отдельное помещение должно иметь по крайней мере выход через лестницу.

66. Во всех зданиях ширина марша должна быть не менее 1,30 метра. Для жилых зданий ширина марша должна

быть не менее 1,20 метра. Лестницы, ведущие в подвальные и чердачные этажи, должны быть шириной не менее 0,75 метра. Каждый маршрут должен иметь не менее 15 ступеней.

67. Ширина площадок везде должна быть не менее ширины маршна лестницы. Разрезные ступени на площадках не допускаются.

68. Максимальный подъем определяется соотношением 18 : 27; при этом наименьшая ширина ступеней без валика должна быть не менее 27 сантиметров, а наибольшая высота подъема—18 сантиметров. Чердак должен отделяться от лестничной клетки огнестойкими стенами с деревянной дверью, обитой с двух сторон по войлоку железом, высотой не менее 1,6 метра и шириной не менее 0,75 метра, открывающейся в сторону лестницы.

Крыши

69. Норма допустимых нагрузок, уклоны и требования в отношении материалов излагаются в технических условиях проектирования капитальных зданий и в общих технических условиях производства строительных работ.

70. Крыши и отдельные их части должны быть покрыты огнестойкой кровлей.

П р и м е ч а н и е. Как исключение, допускается тесовая крыша в двухъэтажных зданиях каждый раз с разрешения Вологодского Губернского инженера.

71. Покрытие неогнестойкой кровлей может быть допущено для строений, имеющих служебное назначение, как то: колодцы, садовые беседки частного пользования, помойные ямы. Для приема сточных вод на крышах должны быть устраиваемы желоба и водосточные трубы надлежащего диаметра.

72. Водосточные трубы с крыш должны продолжаться до тротуара, так, чтобы нижний конец каждой трубы отстоял от тротуара не более как на 0,30 метра или был проведен под ним до уличного лотка.

73. Скат крыши и отвод воды с кровлей на соседний участок воспрещаются.

74. На крышу каждого здания чердака должно быть сделано не менее одного выхода через слуховые окна или иным способом; в чердаках, разделенных брандмауэром, из каждой части должен быть устроен выход на крышу. Отверстие выходов должно быть размерами $0,5 \times 75$ м.

Печи

75. Печи и очаги постоянного типа должны иметь фундаменты; при этом печи поэтажно могут опираться одна на другую с соответствующим требуемой нагрузке фундаментом от самой нижней. Печи и очаги, устанавливаемые около капитальных каменных стен, могут иметь основание, опирающееся на эти стены.

76. Деревянные полы перед топками всякого рода печей и очагов должны быть защищены несгораемым материалом на соответствующей площади пола.

77. Требования относительно устройства производственных печей в зданиях промышленного назначения определяются правилами, издаваемыми НКТ.

Дымоходы

78. Дымоходы печей и очагов должны быть устроены из несгораемого и прочного материала с надлежащими кирпичными разделами от прилегающих к ним деревянных частей здания, при чем в деревянных двухъэтажных домах при печах должно иметь коренные дымовые трубы на отдельных под ними фундаментах; ни в коем случае не прислонять печей к деревянным стенам, а надлежит делать против печей проемы, в которые и выпускаются дымоходы печей.

79. Деревянные стены от печей отделяются кирпичной разделкой с прокладкой войлока и асбеста. Разделки между печами, дымовыми трубами и деревянными частями устраиваются не менее 40 сантиметров от паровых и дымовых ходов.

Приложение. Устройство на чердаках боровов для провода дыма не допускается.

Калориферы и металлические котлы для центрального отопления

80. Помещения для калориферов, устраиваемых в пределах здания, должны быть ограничены несгораемыми стенками и перекрытием, иметь несгораемое, прочное, сплошное основание и быть доступными для ухода, осмотра и очистки.

81. Паровое отопление жилых помещений, устройство которого вызывается особыми местными или экономическими условиями, допускается лишь с тем, чтобы давление в котлах не превышало половины атмосферы.

82. Котельное помещение должно быть обеспечено от проникновения в него грунтовых вод. Котлы должны устанавливаться на прочных фундаментах из прочного материала.

Вытяжные каналы

83. Изоляционные пустоты (воздушные прослойки) внутри стен не могут быть использованы для устройства в них дымовых или вентиляционных каналов.

84. Все приточные и вытяжные каналы, а также камеры должны быть устроены во всех своих частях и со всех своих сторон из несгораемых, отностойких и прочных материалов и должны быть прочно прикреплены к своим местам.

П р и м е ч а н и е. Железные приточные и вытяжные вентиляционные каналы при проходе их сквозь деревянные перегородки или в местах прикасания к деревянным частям здания должны иметь в этих местах изоляционный слой из несгораемого материала.

Уборные в зданиях, отхожие места, выгребные и помойные ямы, навозницы и мусорницы

85. Для каждой самостоятельной квартиры или помещения в здании должна быть устроена отдельная уборная. Уборные общего пользования должны освещаться дневным светом и получать достаточный приток воздуха непосредственно снаружи.

86. В квартирах или помещениях, предназначенных для пользования не свыше 20 человек, наименьший размер уборной комнаты должен быть не менее одного метра при наименьшем измерении в 0,8 метра. Если помещение или квартира предназначается для пользования более чем 20 человек, то на каждые 20 человек должно быть рассчитано одно очко.

87. Воспрещается устройство уборных, имеющих непосредственное сообщение дверями с жилыми комнатами или кухнями. В местностях, где имеется канализация, все вновь возводимые или устраиваемые здания должны быть к ней присоединены.

88. Владения, находящиеся в неканализационных районах города, должны иметь для сбора жидкого и твердых хозяйственных и иных отбросов, помойные ямы, а при наличии скота—навозницы.

89. Помойные ямы должны находиться не ближе двух метров от стен жилых строений, иметь глубину не более двух метров.

90. Помойные ямы должны иметь стенки и пол, сделанные из кирпича, бетона, или какого-нибудь другого не загнивающего материала, в крайнем случае из просмоленного дерева. Сруб со всех сторон и снизу должен быть окружен слоем утрамбованной глины, толщиной не менее 25 см. Над помойной ямой делается решетка с отверстием не более 5 см. для отделения жидкого отбросов от твердых. Надземная часть помойной ямы над решеткой должна иметь не более 70 см. высоты от поверхности земли и сверху закрываться плотной со скатом крышкой, в которой устраивается люк на петлях.

91. Навозницы устраиваются без углубления в землю из плотно сколоченного деревянного материала с днищем, по возможности защищенной сверху павесом или крышей; навозницы не должны непосредственно примыкать к стенам жилых помещений.

92. В домовладениях, расположенных вне канализационных районов города, допускается устройство отхожих

мест с выгребными ямами при следующих условиях: а) стены помещения должны быть без щелей, окрашены внутри масляной краской или обиты оцинкованным железом на высоту 1,5 метра от пола, в крайнем случае ошмолены; б) полы должны быть плотными, без щелей, сделаны так, чтобы не могла застаиваться жидкость, и их можно было легко очищать и мыть; в) крыша должна быть прочная и без щелей; г) отхожие места должны иметь дневное освещение через окна или фрамуги и иметь оборудование для вечернего освещения; д) двери должны плотно закрываться и не иметь щелей; е) отхожие места должны иметь приспособление для проветривания; ж) стульчики должны быть сделаны из мягко очищаемого материала и снабжены плотными крышками. Деревянные стульчики должны быть выкрашены масляной краской.

93. Выгребные ямы при отхожих местах должны быть обособлены от помойных и иметь стены и дно из непроницаемых для воды материалов (кирпич, бетон) или сруб из просмоленного дерева, обложенный снаружи слоем утрамбованной глины толщиной не менее 35 см. Глубина ямы определяется в зависимости от уровня грунтовых вод, но ни в коем случае не должна быть глубже 3 метров.

П р и м е ч а и и е. Устройство поглощающих колодцев безусловно воспрещается.

94. Выгребные ямы люфт-клозетов, располагаясь своей главной частью снаружи фундамента, могут проходить через фундамент здания своей приемной наклонной частью; стени и перекрытие этой наклонной части должны быть независимы от фундамента здания. Выгребные ямы должны иметь вытяжные трубы.

Об ограждениях

95. Постановка и ремонт заборов, ворот и калиток относится к обязанностям домоуправлений, эксплуатирующих земельный участок, и производятся их средствами.

Оштукатурка и облицовка зданий

96. Наружная штукатурка зданий допускается лишь после просушки стен, а для зданий из неогнестойких материалов—после окончания процесса осадки.

97. Облицовка неогнестойких зданий может быть допущена лишь при условии установления полной просушки стен здания и окончания процесса осадки его.

П р и м е ч а н и е. В зданиях неогнестойких облицовка не может заменить брандмауер.

98. Наружная штукатурка зданий должна быть закончена не позднее 15 октября.

Жилые здания

99. Каждое отдельное жилое помещение должно состоять не менее чем из одной комнаты и кухни (общей или индивидуальной). Жилые помещения должны быть сухими, и по своей технической конструкции, в них не должно быть частей сооружений, могущих служить источником сырости, как, напр., грунтовые полы, не изолированные от грунта стены, одиночные наружные стены, ординарные рамы и тому подобное.

100. В жилых зданиях различаются: полезная, жилая и вспомогательная площади: а) полезной площадью квартиры или вообще помещения называется вся внутренняя ее площадь, т.-е. сумма жилой и вспомогательной площадей; б) жилой площадью наз. сумма площадей только жилых комнат за вычетом печей, коренных труб, капитальных стен и перегородок; в) вспомогательной площадью наз. площадь кухонь, передней, коридоров, ванных комнат, уборных, кладовых, чуланов, внутренних лестниц и темных комнат, за вычетом площадей печей и коренных труб.

101. Жилые здания могут быть возводимы из любого строительного материала, однако при обязательном соблюдении установленных норм и правил, издаваемых СТО и проч.

102. Нормальная высота всех жилых помещений в этажах должна быть не менее 2,8 метров и не более 3,2 метров.

103. Каждая жилая комната и кухня должны освещаться непосредственным дневным светом. Отношение световой поверхности окон в свету к площади пола в каждой комнате должно быть не менее 1 : 8.

104. Теневой режим должен удовлетворять следующим требованиям: при всякой наружной температуре и при нормальном расходе топлива должна быть обеспечена температура в внутренних помещений на 18° Ц., а в отапливаемых лестничных клетках 10° Ц.; б) разница между температурой воздуха помещений и температурой внутренней поверхности наружной его стены не должна превышать 3° Ц.; в) поверхности нагрева приборов должны давать необходимое количество тепла при условии нагрева их не выше 70° Ц.

105. Все помещения жилого дома должны иметь правильно рассчитанные вентиляционные приспособления, отвечающие установленным санитарным требованиям в отношении поддержания нормального состава и чистоты воздуха.

106. Воспрещается устройство темных и освещенных вторым светом жилых помещений. Глубина жилых помещений, считая таковую нормально к наружной стене, в которой расположены окна, не должна превышать двойной высоты. Глубина также не должна превышать двойной ширины помещения.

107. Наименьший допустимый размер жилой комнаты определяется в 9 кв. метров, при наименьшей ширине в 2,25 погонных метра. Ширина коридоров жилых помещений, если таковые ведут непосредственно к выходу, должна быть не менее 1,45 метра. Коридоры для внутреннего сообщения частей квартиры могут быть меньшей ширины, но не менее 1 метра.

108. Устройство жилых помещений в подвальных этажах безусловно воспрещается.

109. Длина жилых помещений:

Длина строений по прямой линии любого направления не должна превышать:

для огнестойких	80	метр.
для смешанных: при высоте в 1 этаж . . .	50	»
» » » » 2 этажа . . .	40	»
» неогнестойких: при высоте в 1 этаж . . .	40	»
» » » » 2 этажа . . .	30	»

110. За нарушение настоящих правил виновные подлежат ответственности по ст. 108 УК.

Технические условия на приемку строительных материалов

Принимая во внимание, что от хорошего качества строительных материалов зависит прочность построек, и что не везде и не всегда имеется возможность пользоваться научно-лабораторным исследованием их, необходимо руководствоваться общетехническими нормами, в достаточной мере обеспечивающими доброкачественность материалов, а именно:

Дерево Дерево не должно быть комлевато и дрябло, должно быть без синевы, без заболоней, без червоточин, без сухой и мокрой гнили, без табачных сучьев.

Хорошее для строительства дерево должно быть обязательно здоровым, сухим (пролежавшим не менее года) прямым, с полным сечением, предусмотренным сметой.

Сухостойный лес на строительство не годится.

Кирпич Хороший кирпич должен быть полномерным и иметь правильную форму, резкие прямые канты, быть плотным в составе, издавать при ударе металлический звук. В своем составе хороший кирпич должен быть без примесей комков и обожженной извести, без пустот и трещин, хорошо поддающийся теске, при погружении в воду в течение суток не должен увеличиваться в весе более чем на 10%.

При доставке на место постройки, целый кирпич должен быть сложен в клетки по 250 штук в каждой (для удобства контроля). При приемке половняки не должны превышать 10%. Битый кирпич принимается в кубатуре.

Песок Песок для растворов должен быть кварцевый (скрипеть при сжатии в ладони), чистый, речной и овражный; без примесей земли, мусора, щеп и др. Будучи опущен в воду, он не должен производить спильного помутнения воды.

Для штукатурных работ употреблять мелкозернистый; для печных и каменных—среднезернистый.

Камень Для ответственной кладки камень должен быть кварцевых и известковых пород, не выветривающийся на воздухе и не трескающийся на морозе, однородного мелко-зернистого сложения, без всяких трещин и слоев посторонней породы.

Камень-песчаник, идущий в кладку цоколя и стен зданий, желательно штукатурить.

Щебень Кирпичный щебень должен быть не из разрыхлившегося половняка или кирпичного боя очищен от известкового раствора и посторонних примесей.

Размеры кусков щебня не должны быть больше 25 мм.

Гравий Гравий должен быть речной или овражный, без примеси растительной земли, мусора и др.

Известь Известь должна быть свеже-обожженная, просеянная, без камней, мусора, недожогов и пережогов. Известковый раствор для кладки должен быть такого качества, чтобы подлитые на нем 8 кирпичей по истечении семи суток при подъеме за верхний кирпич не распадались бы.

Цемент Портландский цемент должен быть в бочках, без следов вскрытия, однородного состава, без комков. При лабораторном испытании отвечать всем нормам на растяжение, на сжатие, на равномерность изменения в объеме.

При невозможности произвести лабораторное испытание можно довольствоваться местным, а именно: затворенный в небольшие шарики из разных бочек—на воздухе должен

тврдеть в течеи 20 минут, не трескаясь; положенный в воду—не распадаться, не давать муты; эти же шарики по истечении 8 часов не должны продавливаться ногтем, а через 2 дня эти же шарики должны превратиться в каменную массу, без точек светлосерого цвета.

Шарики, затвердевшие после 20 минут, будучи положены в воду и оставлены на 2—3 часа, должны показать плотно схватившуюся массу.

Убыль от растрески не должна быть более 2%.

Алебастр Алебастр должен быть чистый, без примеси других веществ, без мусора, не пережженыи и свежий в виде сухого порошка, несколько жирного на ощупь.

Листовое железо Должно быть без ржавчины и свищей, одинаковой толщины листов, без дыр, без выпуклостей, без пузырей, без смятия; однородного состава, чистое, без раковин. Требуется мягкость без ломкив сгибах (должно выдержать не менее 5 перегибов в одном месте). При сгибании вдвое с приколачиванием сгиба дерев. молотком и при разгибании с выравниванием места не должно показывать ни трещин, ни отделения пленки.

Цинковые листы Цинковые листы должны быть хорошо прокатаны и не иметь белого налета и пленок, пузырей, бугорков и желтой тусклости.

Железо для поковок Железо должно быть без плены, раковин и черновины (плены происходят от распространения шлака внутри железа; раковины обнаруживаются в виде углублений, а черновины состоят из мелких пор).

Пробу можно производить в двух видах:

1) Испытание сгибанием и ударом (хорошее железо при сгибании гнется, не ломаясь, при сильном ударе не распадается, не трескается и издает чистый звук).

2) Проба ковкой и сваркой.

Войлок Войлок должен быть из коровьей шерсти, прочный, эластичный и упругий, без гнездообразных лысин и дыр. В разрезе должен представлять собою однообразную массу без примесей.

Пакля Пакля должна быть сухая, чистая, без мусора и кострицы.

Стекло Оконное стекло должно быть чистое, не хрупкое, гладкое, без пузырей, без воли и других повреждений, совершенно прозрачное, без каких-либо цветных отливов.

Олифа Олифа должна быть приготовлена из хорошего конопляного и льняного масла с прибавлением свинцового суртика и зильберглста; чистого цвета, без муты и осадка и скоро просыхать при растирании между пальцами.

Чистая олифа в смеси со скипидаром и керосином дает прозрачный раствор, а олифа подмешанная дает раствор мутный (примесь—клей и известковое мыло—выделяется). Чистая, хорошо сваренная олифа при замешивании на стекле с землистой краской тонким слоем в комнате через 12 часов должна закрепнуть настолько, что нажатый палец не чувствует значительного прилипания, а через 24 часа прилипание совершенно отсутствует.

Мел Плавленый мел должен быть чистым, мягким, при отмучивании должен давать нежное тесто, без грубых частиц. При растворении в слабо-соляной кислоте не должен получаться осадок более одного процента.

Клей Хороший клей должен быть чистым, скоро растворяться в горячей или теплой воде, не комкаться под кистью при покрытии им предметов; тягуч и скоро просыхает.

При заключении договоров на поставку строительных материалов необходимо подробно оговорить их качество и при приемке следить за выполнением таковых, оговаривая всякие отступления в соответствующем акте.

П Р А В И Л А,

коим должны удовлетворять проекты зданий и сооружений; представляемые на утверждение Управления Вологодского Строительного Контроля

§ 1. Настоящие правила распространяются на все здания и сооружения, возводимые на территории городов Вологодской губернии за исключением тех, кои исключены из ведения Вологодского Губисполкома, согласно положению об управлении строительного контроля и инструкции к нему.

В случаях, когда производимая работа изъята из ведения Вологодского Губисполкома, и требуется предварительное согласование проекта сооружения с Управлением Строительного Контроля в отношении планировки, санитарно-технической охраны и пожарной безопасности, проект должен быть составлен в соответствии с настоящими правилами, местными условиями и обязательными постановлениями, и изъятие допускается не иначе, как по соглашению с Управлением Строительного Контроля.

§ 2. Проекты зданий и сооружений, представляемые на утверждение, должны быть составлены в полном согласии с действующими на день подачи проекта положениями по городам Вологод. губ. по строительной части, пожарной и технической безопасности, охраны труда и общественной санитарии.

§ 3. Смотря по характеру и назначению, все возводимые постоянные здания и сооружения разделяются на следующие три категории.

1. Монументальные и особо долговечные здания и сооружения.

2. Капитальные здания городского и фабричного типа и всякого рода инженерные сооружения постоянного типа.

3. Поселковое и сельское жилистроительство облегченного типа и деревянные жилые здания.

В отношении временных и вспомогательных зданий и сооружений следует разделять таковые на две группы:

- а) временные здания и сооружения, радио-мачты;
- б) леса, подмостки и прочие вспомогательные сооружения.

§ 4. Все представляемые проекты зданий и сооружений должны заключать в себе:

а) план местности (участка, владения) в масштабе 1/500 или 1/1000 натуральной величины в зависимости от размера участка, с показанием на нем проектируемых и существующих строений и наименования смежных владений. Все показанные на плане строения должны быть пронумерованы, а в краткей их описи должно быть указано число этажей каждого строения;

Примечание. По требованию Управления Строительного Контроля должна быть представлена выкопировка из планов местности в масштабе существующих карт.

б) планы зданий в масштабе 1/100 1/200 натуральной величины поэтажно с показанием внутреннего их строительного оборудования, как-то: расположения входов, окон, лестниц, внутренних стен, перегородок, приборов местного отопления и проч.;

в) продольный и поперечный разрезы и фасад зданий и сооружений в масштабе 1/100 натуральной величины; на одном из разрезов зданий должно быть показано устройство лестницы;

г) детали по мере надобности в достаточно крупном масштабе, а также поясняющие записки и расчеты.

Отступления от указанных требований допускаются лишь в некоторых частных случаях с разрешения Управления Строительного Контроля.

§ 5. При производстве капитального ремонта представление чертежей необходимо для указания предположенных изменений, где таковые производятся в плане, если изменяется расположение помещений; в разрезе при перемене или изменении конструкции,—фасада, если изменяется наружный вид улицы. Кроме того, представляется часть плана

владения с указанием того строения, в котором предположены строительные работы.

§ 6. Кроме требований, указанных в § 4, обязательно одновременное представление конструктивных чертежей ответственных и несущих нагрузку частей зданий и сооружений с обоснованием привятых размеров, расчетом и приложением пояснительных записок в следующих случаях:

- а) при возведении зданий и сооружений категории I;
- б) при возведении особо-сложных промышленных зданий и инженерных сооружений категории II;
- в) при возведении зданий и сооружений, в коих применяются железо-бетонные конструкции, кроме случаев обычных ребристых перекрытий, опирающихся на каменные стены без промежуточных колонн или являющихся заполнением между железными и основными балками;
- г) в тех случаях, когда применяются нового типа конструкции или материалы, не являющиеся обычными в строительной практике, как-то: новые деревянные соединения, стены нового типа, радио-мачты высотой свыше 14 метров и т. д.

В остальных случаях конструктивные чертежи и расчеты должны быть представлены лишь по требованию Управления Строительного Контроля.

В некоторых отдельных случаях допускается с согласия Управления Строительного Контроля представление конструктивных чертежей после предварительного рассмотрения и утверждения общего проекта, но при условии доставки таковых вслед не позднее, как за две-три недели до приступа к работам по соответствующей части здания, предусмотренной означенными конструктивными чертежами.

§ 7. Масштаб представляемых конструктивных чертежей должен быть не менее $1/100$ нат. величины, а деталей — не менее $1/20$ нат. величины.

§ 8. Как общие, так и конструктивные чертежи должны быть составлены в метрических мерах, снабжены всеми необходимыми размерами как самих зданий и сооружений,

так и конструкций, и должны быть подписаны составителем проекта и руководителем учреждения, представляющего проект, с указанием даты. Подписи должны быть сделаны вполне разборчиво. В отношении зданий необходимо, кроме сего, снабжать таковые называниями показанных помещений, а также указывать размеры площади и кубатуры отдельных помещений и всего здания.

§ 9. Представленные общие чертежи должны быть иллюминованы (раскрашены) установленными красками, а именно:

а) для строений, указываемых на планах владений:

1. Старые каменные здания или части здания—розовой краской—кармином.

2. Новые—ярко-красною—суриком.

3. Старые деревянные—темножелто—жженой сиенною.

4. Новые—ярко-желтою—светлой охрой или гуммигутом.

5. Новые бетонные или жел.-бетон.—зеленовато-серою с набрызгом суриком.

6. Старые бетонные и жел.-бетон.—зеленовато-серою с набрызгом темной тушью.

7. Металлические новые—бледно-синей—берлинской лазурью.

8. Металлич. старые—густо-синей—берлинской лазурью.

9. Строения и части их, назначенные в поломку,---разведенной тушью.

10. Надстройка на каменном строении: общий фон—розовою—кармином, а надстроенные стены—суриком.

11. Надстройка на деревянном строении: общий фон—коричнево-желтою спиеною, а надстраиваемые стены—светлой охрой или гуммигутом.

12. Надстройка из бетона: общий фон—розовою—кармином, а надстраиваемые стены—зеленовато-серою, с набрызгом суриком.

б) Для планов зданий, разрезов и детальных чертежей:

13. Старые каменные стены (своды, лестницы и проч.)—розовою краскою—кармином.

14. Новые—ярко красною—суриком.

15. Старые деревянные стены, переборки, потолки, лестницы—коричневой жженой сиенною..
16. Новые—ярко-желтою—гуммигутом или светлой охрой.
17. Стены из сырцового кирпича—фиолетовой.
18. Новые бетонные стены, переборки, своды, лестницы—зеленовато-серой краской с набрызгом суриком.
19. Старые—зеленовато-серою с набрызгом темной тушью.
20. Металлические—синей берлинской лазурью.
21. Пробивка в каменных стенах: подлежащие пробивке места закрываются разведенной тушью, а края пробивки—суриком.
22. Просмы в деревянных стенах: место проема закрашивается разведенной тушью, а края подкрашиваются—суриком.
23. Новые печи: одна половина печи по диагонали—суриком, а вторая—светло-синей—берлинской лазурью.
24. Пробивки в бетонных стенах: пробиваемое место закрашивается разведенной тушью, а края подкрашиваются—суриком.
25. Старые печи: одна половина печи розовой краскою—кармином, а вторая светло-синей—берлинской лазурью.
26. Камыш окрашивается зеленою краской.

Для инженерных сооружений, а также для конструктивных чертежей, при обозначении материалов, из которых сделаны сооружения, руководствоваться теми же указаниями иллюминации чертежей и проектов, как и для зданий, а при необходимости внесения изменений и дополнений—указывать таковые в особой спецификации.

§ 10. Общие чертежи зданий и сооружений подаются в двух экземплярах, из коих один должен быть исполнен тушью на плотной белой бумаге или клетчатке, а другой—на кальке. Для инженерных сооружений допускается подача одного экземпляра па кальке, а другого—в виде светокопий, но при условии достаточной ее ясности. Конструктивные чертежи подаются также в двух экземплярах, как и общие чертежи, или в виде двух светокопий, при условии согласия Управления Строительного Контроля.

§ 11. Проектные чертежи представляются обязательно в сложенном виде в форматах 33×22 сантиметров. На каждом листе чертежей должна быть оставлена свободная площадь, достаточная для нанесения на ней надписи с условиями утверждения.

§ 12. Прилагаемые к конструктивным чертежам пояснительные записки и расчеты представляются в двух экземплярах, напечатанные на машинке или четко переписанные от руки чернилами, или в виде ясного оттиска под копировальную бумагу. С согласия Управления Вологодского Строительного Контроля допускается подача расчетов и записок в одном экземпляре. По мере надобности расчеты и записки должны быть иллюстрированы схематическими чертежами, аккуратно выполненными, а также приведены указания об источниках, откуда автором были заимствованы теоретические выкладки и формулы, кроме общезвестных.

Пояснительная записка должна содержать в себе изложение основных начальных заданий; краткое описание расчетных и конструктивных особенностей сооружения, характеристику предполагаемых к применению строительных материалов и краткое описание предполагаемого способа производства работ. Как расчет, так и пояснительная записка должны быть подписаны составителем проекта. Арифметические вычисления расчета должны быть обязательно проверены двумя лицами, и подписавший расчет ответствен за то, чтобы таковая проверка действительно была произведена. Подписи должны быть сделаны вполне разборчиво и с указанием даты.

§ 13. Все расчеты должны быть произведены в метрической системе с указанием норм принятых нагрузок и определением действительных напряжений и элементов сооружений, во всем согласно техническим условиям.

Для зданий и сооружений категории 1 технические условия проектирования устанавливаются особо в каждом отдельном случае и подлежат согласованию с Управлением Строительного Контроля.

§ 14. Рассмотрение и утверждение проектов зданий и сооружений производится Управлением Строительного Контроля с точки зрения соответствия проекта существующим правилам и законоположениям, а также экономической и конструктивной целесообразности, при чем автору проекта предоставляется право в отношении конструктивных чертежей и расчетов представить свои возражения на все те замечания и исправления, кои пожелает внести Управление Строительного Контроля. Однако общая ответственность за правильность выбора основных заданий проекта, его целесообразности, экономичности и правильности указания сметной стоимости, а также размеров кубатуры и количества работ лежит на ответственности руководителя учреждения, подписавшего проект.

§ 15. По рассмотрении и утверждении проекта 1 экземпляр общих и конструктивных чертежей с утвердительными надписями и условиями утверждения выдается заявителю. В архиве УСК остаются по проектам зданий чертежи на белой бумаге или клетчатке, по инженерным сооружениям — на кальке, если чертежи на белой бумаге или клетчатке не были представлены.

20. За рассмотрение и утверждение проектов и выдачу разрешений взимаются сборы в размерах, определяемых постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 июня 1924 года. Кроме сего, при подаче заявления взимается гербовый сбор в обычном установленном размере.

П Р А В И Л А

открытия, ремонта, устройства и содержания кино-театров в горододах Вологодской губернии

I. Общие положения устройства

1. Кинематографы могут быть устраиваемы:

а) в первых и вторых этажах каменных строений независимо от числа этажей;

- б) в первом каменном с несгораемым перекрытием этаже смешанных двухъэтажных строений;
- в) в одноэтажных деревянных зданиях, приспособленных исключительно для помещения кино-театров.

П р и м е ч а н и е. Воспрещается устройство кино-театров в подвальных и полуподвальных этажах, а также непосредственно над или под помещениями: аптек, аптекарских магазинов и складов, москательными лавками, складами легко воспламеняющихся веществ, пекарнями и огнеопасными мастерскими.

2. Помещения кинематографа должны быть отделены глухими каменными стенами от других жилых и нежилых помещений, находящихся в том же строении, и иметь несгораемые перекрытия, отделяющие кинематограф от помещений, расположенных над ним или под ним.

Те кинематографы, которые помещаются в одноэтажных строениях, могут иметь деревянные потолки; те же, которые расположены в обоих этажах каменного двухъэтажного здания, должны иметь несгораемые перекрытия над всеми помещениями первого этажа.

3. Если кинематограф устроен в деревянном здании, то он должен быть окружен со всех сторон свободным местом, разрывом шириной не менее 20 метров. Устройство в г. Вологде деревянных зданий для кинематографов не допускается, за исключением уездных городов и в сельских местностях, где одноэтажные деревянные здания могут быть допущены с разрешения местных органов строительного контроля при уездных исполкомах.

II. Устро и ство в ходов и в ходов

4. В каждом театре-кино должно быть не менее двух расположенных в противоположных сторонах помещения выходов наружу или на две несгораемые, отдельные друг от друга лестницы.

5. Лестницы, ведущие в кинематограф, должны быть:
а) из несгораемого материала;

- б) заключены в несгораемые клетки с несгораемыми перекрытиями;
- в) иметь марш двойного заложения без забежных ступеней;
- г) освещаться окнами, выходящими наружу;
- д) иметь поручни с обеих сторон марша.

Ширина лестничных маршей и площадок должна быть не менее 1,45 метра. При ширине лестницы более 3 метров обязательно устройство посередине марша барьера, прочно установленного.

6. Лестницы, выходы и входы, ведущие в кино-театр, должны быть совершенно изолированы от пользования ими для всяких иных жилых и нежилых помещений, как общественного, так и частного характера.

7. Во всех помещениях кино-театра, в проходах, в коридорах и у входов не допускается промежуточных ступеней и порогов.

8. Все двери, ведущие к выходу, равно как и двери паружного выхода, должны быть шириной не менее 1,45 метра и легко отворяться по направлению выхода наружу.

В дверях зрительного зала воспрещается устройство каких-либо запоров.

9. Число и размер как лестниц, так и выходов должны соответствовать количеству лиц, допускаемых в помещение кино-театра, считая как зрителей, так и ожидающую публику, из расчета, что на каждые 100 человек должно приходиться не менее одного метра ширины марша лестницы и одного метра ширины дверных выходных отверстий.

П р и м е ч а н и е. Ширина лестниц свыше двух метров не увеличивает пропускной способности более 200 чел.

III. Устройство зала и др. помещений

10. Расчет вместимости кино-театра определяется следующим образом:

а) вместимость зрительного зала определяется расположением мест и проходов;

б) вместимость всех помещений для ожидающей публики определяется из допуска 8 человек на 4,60 кв. метр. пола.

Общая площадь этих помещений должна быть не менее площади зрительного зала.

Во вновь сооружаемых кино-театрах высота всех помещений должна быть не менее 3,55 метра, а зрительного зала—соответствию его площади.

11. Ряды стульев или места в зрительном зале должны быть надежно прикреплены к полу, соединены между собой, иметь сиденье шириной не менее 0,45 м., а расстояние между спинками кресел или стульев—не менее 0,90 м.; установка скамеек для зрителей без спинок и разделяющих на отдельные места ручек—воспрещается. Ряды стульев или места должны быть прорезаны проходами, ведущими к выходам и расположеными таким образом, чтобы между двумя проходами в каждом ряду было не более 12 мест, а между боковой стеной и ближайшим к ней проходом—не более 6 мест. Ширина средних проходов, а также и других продольных проходов, и если они ведут к выходам, должна быть не менее 1,25 метра, боковых проходов у стен—не менее 0,90 м., поперечных проходов, ведущих к выходам—не менее 1,45 метра. Расстояние сидения 1-го ряда до экрана не должно быть менее 4 метр. Все проходы должны быть совершенно свободны и не иметь ступеней.

12. Двери, равно как и окна запрещается завешивать чем бы то ни было, за исключением штор в зрительном зале для затемнения его.

13. При кино-театрах должны быть устроены достаточно изолированные теплые уборные или ватер-клозеты, отдельно для мужчин и женщин из расчета: одно место на 100 человек. В мужских уборных должны быть писсуары достаточного количества или вместимости для одновременного употребления 10 чел. В кино-театрах в каждой уборной должен быть умывальник.

14. Помещения для хранения платья (гардеробы) и кассы должны быть устроены отдельно с достаточным количеством незанятой площади перед ними так, чтобы не мешать свободному проходу к выходам.

15. Там, где нет центрального отопления, помещения кино-театра отапливаются обычновенными постоянными печами; таковые должны быть всегда в исправном состоянии с плотно закрывающимися дверками. Устройство всякого рода печей временного характера воспрещается. Топка печей должна оканчиваться за три часа до открытия помещения для публики.

16. Во всех помещениях кино-театра должна быть устроена искусственная вентиляция, согласно утвержденного проекта.

17. В тех районах города Вологды и во всех населенных местностях Вологодской губернии, где имеется водопровод, кино-театр должен быть присоединен к таковому; там, где нет водопровода, в помещениях кино-театра должны иметься огнегасительные приспособления для тушения пожаров, каковые должны храниться в полном порядке, в определенном доступном месте и не употребляться для других надобностей.

В помещении кино-театра должны быть устроены пожарные краны в таком числе и расположении при длине рукава не менее 10,50 метр., чтобы каждое место в помещении могло быть залито с двух сторон струей воды. Диаметр крана может быть любого размера, но не менее 37,50 миллиметров. Краны должны находиться на доступных местах, расположенных таким образом, чтобы путь отступления пожарного был всегда обеспечен. Рукава со стволами должны быть постоянно привернуты к кранам и привешены так, чтобы было можно ими пользоваться во всякое время.

18. В местностях, где имеется телефон или пожарная сигнализация, должен быть установлен один из этих приборов в помещении кино-театра.

24. Число разрешенных мест в зрительном зале и для публики в фойе должны быть обозначены ясными надци-

сами. В фойе кино-театра должны быть вывешены: 1) текст настоящих правил; 2) план всего помещения, с показанием на нем мест для публики и проходов, будки выходов, лестниц и коридоров; 3) разрешительное свидетельство от Администрат. отдела ГИКа и пожарной охраны; 4) плакаты санитарного характера («на пол не плевать», «окурки на пол не бросать», «куриль воспрещается» и пр.).

V. Устройство и содержание аппаратной комнаты

25. В каменных зданиях аппаратная комната-камера должна быть расположена за несгораемой стеной зрительного зала, но отнюдь не в самом зрительном зале, и при вместимости зрительного зала более, чем на 150 мест, полы, потолок, двери и окна камеры должны быть из несгораемого материала, без всяких деревянных частей. При вместимости зрительного зала до 150 мест—камера может быть деревянная; но стены, пол, потолок и дверь таковой будки должны быть обиты асбестом, войлоком и сверху железом.

В деревянных зданиях аппаратная камера должна быть сооружена с основанием из несгораемого материала (бетона или кирпича) и с таким же выходом наружу.

26. Площадь, занимаемая аппаратной камерой, должна быть не менее 4 кв. метров при наименьшем измерении ширины в 2 метра. Вместимость ее должна быть не менее 10 куб. метр. при средней высоте 2,50 метра. Проходы между аппаратом и стенами камеры с трех сторон должны быть не менее 0,70 мт.

27. Дверь аппаратной камеры должна быть размером не менее 1,75 на 0,70 метра, отворяться наружу, не иметь запора и затворяться посредством пружин. Выход из камеры не может быть устроен ни в зрительный зал, ни в какое другое, назначенное для публики помещение, но должен выходить в такое помещение непубличного характера, где есть окно или дверь наружу. В случае невозможности иметь выход в подобного рода помещение, к аппаратной комнате

должен быть устроен из несгораемого материала — тамбур такого размера, чтобы расстояние между дверьми из будки и из тамбура было не менее 2,15 метра. Лестница, ведущая в камеру, должна устраиваться вне камеры и быть удобной для вхождения.

28. Аппаратная камера должна иметь вентиляционную трубу, выведенную наружу, с самостоятельными каналами для притока и вытяжки воздуха, сечением по всей длине для вытяжки не менее 350 кв. сантиметров, а для притока — не менее 160 кв. см., выходящие наружу.

Если в аппаратной камере будет устроено окно, то оно должно выходить только наружу.

29. Никаких отверстий в стене, отделяющей будку от зрительного зала и всех помещений пребывания публики, не допускается, кроме отверстия для контроля за экраном, которое должно быть закрыто зеркальным стеклом, и отверстия для световых лучей. Таких отверстий как для проекционного фонаря, так и для наблюдения не может быть более трех, площадью не свыше 80 кв. см. каждое, и все они должны иметь одну общую металлическую, автоматически закрывающуюся заслонку.

30. В аппаратной камере не допускается иметь, кроме источника света для проекционного фонаря, никаких других открытых огней, не исключая и топки печей. В аппаратной камере должно находиться ведро с водой и шерстяное одеяло для тушения огня. Там, где есть водопровод, в камере должен быть устроен на потолке душ с краном, открывающимся одним поворотом и находящимся под рукой механика.

31. Курение, зажигание свечей в фонарях, вход посторонним лицам и хранение посторонних предметов в аппаратных камерах воспрещается. Обтирочный материал должен храниться в особых закрытых металлических ящиках. Рвущаяся целлULOидная лента должна тщательно собираться до мелких кусочков в отдельный, всегда закрытый ящик и ежедневно убираться.

В аппаратной камере воспрещается иметь более того количества лент, какое необходимо для исполнения программы дня. Лента должна находиться в огнеупорных ящиках с отделениями, расположенными друг над другом с автоматически закрывающимися от собственного веса крышками, двигающимися в вертикальном направлении; каждая отдельная лента должна быть изолирована от других.

Перематывание лент, кроме аппаратной камеры, где-либо в другом месте запрещается, если па то не имеется отдельного помещения, устроенного так же, как и сама камера.

П р и м е ч а н и е. Ящики из простого листового железа без какой-либо изоляции не считаются безопасными; они могут быть деревянными из досок, толщиной не менее 20 миллиметров, обитых железом, с перегородками, отделяющими одну ленту от другой, толщиной не менее 15 миллиметров, врезанными в стенки ящика.

VI. Об аппаратах для демонстрации картин и об уходе за ними

32. Применение аппаратов, не имеющих приемных катушек для ленты, воспрещается.

33. Каждый проекционный фонарь должен быть снабжен автоматической заслонкой перед конденсатором (стекло для увеличения освещенности).

34. Все аппараты должны быть снабжены предохранительными от сгорания ленты приспособлениями по выбору предпринимателя и с одобрения Управления пожарной охраны.

Лента должна быть помещаема в соответственных кожухах.

35. К управлению аппаратом должны допускаться только сведущие лица, не моложе 18 лет и зарегистрированные в установленном порядке.

VII. Устройство освещения камеры и кино-театра

36. Освещение помещения кино-театра допускается только электрическое и свечами в фонарях, при чем приборы осве-

щения не должны быть помещаемы ниже двух метров над уровнем пола.

37. Для демонстрирования картин воспрещается употреблять какие-либо иные источники света, кроме электрического.

38. При работе от собственной электрической станции приборы и материалы, служащие для питания источников света, должны помещаться вне помещения кино-театра. Такие помещения должны быть сделаны из несгораемого материала и не иметь непосредственного сообщения с помещением кино-театра.

Приборы и материалы для добывания света могут помещаться и в деревянном здании, если таковое расположено в расстоянии не ближе 21 метра от здания кино-театра.

38. Применение токов свыше 250 вольт напряжения в помещениях кино-театра воспрещается.

40. Лампы накаливания в коридорах, вестибюле и лестницах должны быть включены в две отдельные цепи от особой распределительной доски, вне помещения аппаратной камеры, чтобы неисправность в одной группе ламп не влияла на другую. Выключатели и предохранители должны быть установлены в недоступных публике местах и находиться в закрытых несгораемых ящиках.

41. Все устройство проводки тока должно вполне удовлетворять действующим правилам и не носить так называемого временного характера.

42. Будка и зрительный зал должны иметь отдельные цепи для освещения, которые должны включаться не только из будки, но и из другого пункта. Лампы в будке должны быть с предохранительными колпаками. Везде, где можно опасаться механического повреждения проводов, таковые должны быть вложены в бергмановские трубы.

43. Замена предохранителей медной проволокой воспрещается. Предохранители допускаются только закрытого типа. Воспрещается производить какие-либо работы по исправлению сети в будке под током.

VIII. О применении настоящих правил к кинотеатрам, действующим на основании прежде изданных правил и вновь устраиваемым.

44. В течение трехмесячного срока со дня издания настоящих правил, владельцы, арендаторы или ответственные администраторы всех существующих и действующих в гор. Вологде и Вологодской губернии кинотеатров обязаны представить в Управление Вологодского Строительного Контроля:

а) разрешение Административного отдела (или другого какого-либо учреждения), на основании коего открыт и действует кинотеатр;

б) арендный договор на эксплуатацию помещений кинематографа или сведения о национализации его;

в) все имеющиеся акты комиссий по осмотру кинотеатра;

г) все чертежи и планы помещения кинотеатра, переустройство или устройство которого должно отвечать требованиям настоящих правил.

45. Каждый кинотеатр, по окончании постройки или переустройства, или капитального ремонта, должен быть освидетельствован особой комиссией из представителей: Управления Строительного Контроля, Отдела здравоохранения и Управления пожарной охраны в уездах—представителями названных органов на местах. Выдача разрешения на открытие кинотеатра производится Административным отделом и не иначе, как по удостоверению от Управления Строительного Контроля, что все существующие строительные правила и налагающие правила соблюдены.

Примечание. Созыв комиссий и производство дел по освидетельствованию возлагается на Управление Строительного Контроля и в уездах—на уездных инженеров или соответствующие местные органы.

46. В помещениях, не удовлетворяющих требованиям настоящих правил, может быть допускаемо на срок, определенный правилами строительного контроля, временное

устройство кино-театра, но при непременных условиях употребления несгораемых лент и при соблюдении правил освещения, указанных в разделе VII.

IX. Вступление настоящих правил в силу

47. Настоящее правило входит в силу с момента его опубликования и все ранее изданные обязательные постановления об устройстве и содержании кино-театров—отменяются.

48. Настоящее правило получает силу для существующих кино-театров с момента его опубликования.

X. Ответственность за нарушение или невыполнение правил

49. Кино-театры, открываемые вновь без соблюдения настоящих правил являющиеся опасными в пожарном или иных отношениях, а также существующие и продолжающие функционировать без выполнения в срок предъявленных к ним требований, подлежат закрытию в административном порядке, а лица, виновные в нарушении или несоблюдении требований настоящих правил при постройке или переустройстве или капитальном ремонте кино-театров—подвергаются ответственности по ст. 217 Уг. Код. Открытие кино-театра без разрешения Административного отдела карается по статье 226 Уг. Кодекса. Нарушение § 45 настоящего постановления или иных параграфов его, касающихся содержания кино-театров, карается в административном порядке наложением штрафа в размере до трехсот (300) рублей.

50. Наблюдение за выполнением настоящих обязательных постановлений возлагается в гор. Вологде на Административный отдел, Управление Строительного Контроля, Государственный пожарный надзор и Санитарный надзор Губздрава, а в уездах—на представителей названных органов на местах.