

329/5

# РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Пр. № 32 § 15

6 июля 1944 г.

## ОБ УСИЛЕНИИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В ГОРОДАХ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, СОВХОЗАХ, КОЛХОЗАХ, МТС И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

---

Издание ОПО УНКВД по Вологодской  
области, г. Вологда, 1944 г.

## РЕШЕНИЕ

## Исполнительного Комитета Вологодского Областного Совета депутатов трудящихся

Пр. № 32 § 15

6 июля 1944 г.

# **Об усилении противопожарной защиты в городах, рабочих поселках, населенных пунктах, совхозах, колхозах, МТС и промышленных предприятиях Вологодской области**

Для приведения городов, селений, колхозов, совхозов, МТС и промышленных предприятий Вологодской области в состояние пожарной безопасности, особо необходимой в условиях военного времени, руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 1931 г. о порядке издания обязательных постановлений (СУ 1931 г. № 17, ст. 186) Исполнительный Комитет Вологодского Областного Совета депутатов трудящихся решил:

1. Утвердить прилагаемые правила пожарной предосторожности, разработанные отделом

пожарной охраны Управления НКВД по Вологодской области (приложение № 1).

2. Обязать всех руководителей хозяйственных организаций, промпредприятий и учреждений немедленно выделить лиц, ответственных за полное соблюдение всех мер пожарной предосторожности и провести мероприятия по охране имущества и строений от огня и предупреждению возможности загораний.

3. Предложить исполнкам районных и сельских Советов депутатов трудящихся на летний период, наиболее опасный в пожарном отношении, установить круглосуточное дежурство (окаруливание) в селениях всех проживающих в них граждан в порядке очереди, соблюдая требования ст 12—14 Кодекса законов о труде.

4. Весь имеющийся на предприятиях, в колхозах и совхозах противопожарный инвентарь и оборудование немедленно отремонтировать и на летний период прикрепить к пожарным депо и сараям дежурных лошадей для выезда на случай пожара.

Запретить использование пожарного инвентаря, дежурных лошадей и помещения пожарных сараев для каких-либо иных хозяйственных целей.

5. В период массовых выходов сельского населения на полевые работы вне села, обязать председателей исполкомов районных, поселковых и сельских советов, а также председателей колхозов развернуть широкую сеть временных и постоянных детских яслей и площадок для занятий с детьми под присмотром руководителей и не допускать детской безнадзорности на время ухода взрослого населения на эти работы.

6. Установить, что лица, виновные в нарушении настоящего решения и несоблюдения прилагаемых правил пожарной предосторожности, привлекаются к административной ответственности, путем наложения взысканий в виде: предупреждения, штрафа до 100 руб. или исправительно-трудовых работ до 1 месяца.

Должностные лица организаций, предприятий и учреждений в зависимости от степени нарушений привлекаются к административной или уголовной ответственности по соответствующим ст.ст. Уголовного Кодекса.

7. Настоящее решение вступает в силу по истечении 15 дней после опубликования его в печати и действует на территории Вологодской области в течение 2 лет.

8. Паблюдение за выполнением данного решения возлагается на государственный пожарный надзор, органы милиции и местные исполнительные комитеты Советов.

**Председатель Облисполкома — В. Дербенев.**

**Секретарь Облисполкома — Е. Васильева.**

Утверждены решением  
Облисполкома от 6/VII-44 г.  
(пр. 32 § 15)

## ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### Раздел 1. Общие мероприятия

1. В целях предупреждения возникновения пожаров воспрещается:

- а) хождение с открытым огнем и курение в чердаках, подвалах, сараях, кладовых, сеновалах, складах и других местах нахождения легковорюющих материалов;
- б) устройство складов на чердаках и лестничных клетках;
- в) хранение взрывчатых и огнеопасных веществ в местах, для этой цели не предназначенные;
- г) пользование легковоспламеняющимися жидкостями для растопки печей, плит, самоваров, утюгов и прочих нагревательных приборов;
- д) пользование переносными горнами, настольными лампами и т. п., кроме мест, специально для этого предназначенных;

- е) разжигание (постановка) самоваров на лестницах, в сенях и на улицах вблизи строений и оставление без присмотра самоваров, утюгов с горячими углями и электрических печей, чайников под электрическим током;
- ж) сушка дров, белья и других горючих предметов около железных печей и труб;
- з) оставление невыключёнными электромоторов и освещения (за исключением дежурного) на время обеденных перерывов и по окончании работы;
- и) загромождение проходов к выходам на постоянные и пожарные лестницы, в соседние помещения, лестничные клетки и подступов к пожарному инвентарю и оборудованию.

2. В целях обеспечения средствами пожаротушения, борьбы с зажигательными авиабомбами (ЗАБ) и возможными от них пожарами необходимо:

а) на чердаках зданий, учреждений, предприятий, театров и жилых домов установить бочки с водой, ящики с песком и лопатами. Чердаки очистить от опилок и торфа и, учитывая прочность перекрытия, засыпать слоем песка в 5—7 см.

Все слуховые окна остеклить и держать всегда в закрытом состоянии.

**Примечание:** зимой ящики наполняются сухим песком, бочки — снегом или кусками льда с предварительной засыпкой дна слоем песка в 15—20 см;

б) в домоуправлениях на 2—3 дома, колхозах, совхозах, МТС, МТМ, промышленных объектах и проч. организовать пожарные посты ПВО с необходимым минимумом пожарного инвентаря: 1 нож. лестница, 2 багра, 1 лом, 2 железных лопаты и проч.

### **Раздел II. Территория**

3. Территории, занимаемые предприятиями, учреждениями, организациями, постройками, должны быть всегда очищены от легкогорючих материалов. Дороги и разрывы между зданиями должны быть всегда доступны для проезда пожарного обоза и маневра пожарных команд.

4. Сжигание мусора и разведение костров вблизи строений воспрещается.

5. Дворы, имеющие площадь менее 150 кв. м., не подлежат использованию для устройства в них каких-либо складов.

### **Раздел III. Водоснабжение**

6. Все источники водоснабжения должны быть всегда в полной готовности для подачи воды к месту пожара. В случае выхода из

строя отдельных частей водоснабжения (в условиях ПВО) должны быть приняты меры к приведению их в нормальное состояние. Создание дополнительных запасов воды для целей пожаротушения (в условиях ПВО) заключается в постройке искусственных водоемов, использовании под водоемы подвалов хозяйственных построек, изъятий с предприятий ненужных емкостей и расстановке их по улицам. Количество водоемов, емкость их, месторасположение согласовываются с местной пожарной охраной.

7. Исполкомы районных, городских, поселковых и сельских Советов депутатов, трудящихся, управления колхозов, директора промпредприятий и совхозов, МТС должны привести в порядок все имеющиеся водоемы, запруды, колодцы с устройством соответствующих к ним подъездов.

#### Раздел IV. Сигнализация и связь

8. На территории предприятия, селения кроме телефонной связи должна быть подвешена на видном месте ударная звуковая сигнализация в виде колоколов, кусков рельса, железных плит и т. п.

9. Над каждым телефоном абонента повесить аниллаги, указывающие номер телефона

ближайшей пожарной команды или ДПД для вызова к месту пожара.

## Раздел V. Освещение

10. В целях предупреждения пожаров от электро проводки **воспрещается:**

- а) устройство временных проводок без согласования с электротехническим контролем;
- б) самовольное включение ламп или нагревательных приборов в электрическую сеть;
- в) подвешивание к проводам или другим приборам электроосвещения каких-либо предметов;
- г) замена легколавких предохранителей «жучками»;
- д) самовольное исправление повреждений изоляций, штепселей, выключателей и др. оборудования электросети;
- е) хранение керосина свыше 5 литров на 1 семью в жилых и более суточной потребности в производственных и др. общественных зданиях.

11. Лампы керосиновые должны быть подвешены на металлической проволоке и снабжены металлическим колпаком диаметром 10 см. Расстояние от потолка до огня висячей лампы не менее 70 см.

12. Стенные лампы подвешиваются на кронштейнах, с расстоянием от стены не менее 10 см. Стены должны быть защищены металлическим листом. Расстояние от потолка то же самое, что и в пункте 11.

#### Раздел VI. Отопление

13. Всякая установка временных отопительных приборов без ведома госножнадзора воспрещается.

14. Все отопительные печные приборы к началу отопительного сезона должны быть отремонтированы.

15. Отопительные приборы водяного и парового отопления должны содержаться в чистоте от осадков пыли.

16. Горящие угли, зола из печи должны выбираться в металлическую посуду и заливаться водой.

17. Ненасправные печные приборы эксплоатации не подлежат.

18. Очистка отопительных приборов и дымоходов должна производиться в сроки:

а) в жилых и служебных помещениях один раз в два месяца;

б) в производственных (искарни, столовые, кухни, бани, прачечные) один раз в месяц;

в) в кондитерских, маслобойках, колбасных и т. н. два раза в месяц.

19. Оклейка отопительных приборов обоями, бумагой и вкотачивание в них гвоздей воспрещается.

20. Выжиг сажи и прожигание дымоходов допускается производить с I/X по I/V в присутствии пожарного надзора.

21. Тонка печей должна производиться под постоянным наблюдением, печные дверцы должны быть исправны и при топке закрыты.

#### Раздел VII. По новостройкам

22. Категорически воспрещается производить какое бы то ни было строительство или реконструкцию зданий и сооружений без согласования с пожарной охраной НЕВД.

23. Перевод технологического процесса производства с одного вида на другой, а равно хранение сырья и продукции (требующихся и получающихся по ходу новой технологии) разрешается только при согласовании с пожарной охраной НЕВД.

24. Все новостройки должны быть обеспечены водоснабжением и иметь связь с ближайшей горножкомандой.

25. Крупные новостройки должны организовать свою пожарную охрану, предварительно согласовав вопрос с госпожнадзором.

26. Курение на территории новостроек воспрещается. Для этой цели должны быть оборудованы специальные площадки (курилки).

27. Устройство отопительных приборов и осветительной сети производится только после согласования с органами пожарного надзора.

### Раздел VIII. Скотные дворы

28. Установка отопительных приборов допускается только в кормоприготовительных, родильных помещениях, изоляторах, с соблюдением всех противопожарных правил.

29. Для освещения животноводческих помещений разрешается пользоваться фонарями «летучая мышь» или остекленными фонарями.

30. Хождение на склады, сеновалы, чердаки и другие огнеопасные помещения с открытым огнем воспрещается.

31. Хранение фуража в зданиях для скота допускается в количестве, не превышающем дневную норму выдачи. Хранение фуража на чердаках, как правило, не допускается.

32. На случай пожара все помещения для скота должны быть обеспечены огнетушителями и бочками с водой, емкостью 250—300 литров, размещены на 25—30 метров друг от друга, при каждой бочке должно быть по

одному ведру. В зимнее время бочки следует установить внутри помещения.

33. На каждом скотном дворе должна быть составлена инструкция для всего обслуживающего персонала по выводу животных в случае пожара.

34. Все ворота и двери помещений для скота должны открываться наружу. Загромождать подступы к ним воспрещается.

#### Раздел IX. При уборке и обмолоте

35. Перед уборкой и обмолотом хлебов все тракторы, комбайны, двигатели должны быть обеспечены искрогасителями и другим противопожарным оборудованием, для чего директора МТС перед уборочной кампанией назначают комиссию по обследованию уборочных агрегатов, в состав которой входит лицо госспожнадзора.

**Воспрещается эксплуатация овинов и риг, не оборудованных специальными печами, или если таковые неисправны.**

36. Ежегодно перед началом уборки хлебов производятся противопожарные обследования овинов, риг и т. п. и без заключения госспожнадзора воспрещается эксплуатация таковых.

37. Категорически воспрещается сушка хлебов и др. сельскохозяйственной продукции

в овицах несовершеннолетними. Сушку должны производить лица, хорошо проинструктированные о мерах пожарной безопасности.

38. На случай тушения пожара овины, риги, гумца и т. п. обеспечить водой, для чего к имеющимся вблизи водоисточникам устроить хорошие подъезды. Если водоисточников нет, устроить необходимое количество искусственных водоемов.

39. Все овины, риги, в которых производится сушка сельхозпродуктов, должны быть обеспечены средствами пожаротушения (огнетушителями и бочками с водой, а также сигнализацией).

## Раздел X. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей

40. Склады легковоспламеняющихся жидкостей устраиваются на специально отведенной территории и должны быть оканавлены, ограждены и обеспечены огнетушителями, ящиками с песком и железными лопатами или совками.

41. В складах, в которых хранятся жидкости в железных бочках, воспрещается пользование железными ключами, молотками для открывания их. Для этих целей должны быть

приобретены медные или обмеженные ключи, молотки и т. п.

42. Отпуск легковоспламеняющихся жидкостей населению в обычновенные ведра воспрещается.

43. Курение на складах легко воспламеняющихся жидкостей и возле них воспрещается.

44. Освещение у складов должно быть только естественное. Как исключение, допускается электрическое освещение, но с проводкой снаружи склада. Электролампочки в этом случае должны быть заключены в стены здания, освещая помещение через вставленные в днищах стекла.

#### Раздел XI. Зрелищные предприятия

45. В каждом зрелищном предприятии и других массовых и культурно-просветительных учреждениях при входе, на видном месте должны быть вывешены планы зрительных залов с обозначением числа рядов, мест и запасных выходов.

46. Места сидений в зрительных залах должны быть надежно прикреплены к полу.

47. Установка приставных стульев в проходах зрительного зала воспрещается.

48. Над всеми запасными выходами зрительного зала должны иметься световые знаменитости с надписью на них «Запасный выход».

49. Все зрелищные предприятия должны быть обеспечены запасным освещением фонарами «Летучая мышь», хранение которых сосредоточивается вне зрительного зала, в особо приспособленных помещениях, на железном противне.

50. Курение разрешается в особо отведенных для этой цели местах, оборудованных урнами для окурков.

51. Зажигание бенгальских огней и прочих световых эффектов, если это требуется по ходу действий, допускается только с ведома пожарного караула.

52. Декорации, реквизит, бутафорию и проч. разрешается держать на сцене в количестве, необходимом для одного идущего спектакля. Все остальное должно быть убрано со сцены и храниться в специальном помещении.

53. Средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны и пр.) должны содержаться в полной готовности.

54. Все служащие театров, кино, клубов и других зрелищных предприятий должны быть ознакомлены с пожарным техминимумом.

55. Не допускать киномехаников к прокату кинолент без прав квалификационной комиссии.

## Раздел XII. По гаражам

56. Гаражи, а также помещения для стоянки автомашин должны иметь:

- а) ручные, химические огнетушители, как густоценные, так и сухие;
- б) ящики с сухим песком, лопатами и совками;
- в) войлочные кошмы;
- г) железные ящики для обтирочных и промасленных концов;
- д) внутренние пожарные краны, при наличии водопровода.

57. В помещениях для стоянки автомашин категорически воспрещается:

- а) устройство жилья;
- б) хранение огнеонасных жидкостей;
- в) курение, зажигание огня, работа с открытым огнем;
- г) работа, требующая сильных ударов, и накаливания;
- д) зарядка аккумуляторов;
- е) хранение порожней посуды из-под горючих жидкостей;
- ж) использование переносными электролампами с неисправной проводкой;
- з) работа автомобиля без глушителя;
- и) загромождение доступов к противопо-

жарному инвентарю, а также выездов из помещений стоянки автомашин;

к) производство заправки машин горючим.

58. В каждом гараже и помещении для стоянки автомашин должны быть вывешены на видном месте:

а) инструкция по противопожарному режиму;

б) фамилия лица, ответственного за противопожарную безопасность;

в) порядок вызова пожарных команд;

г) порядок оповещения о пожаре;

д) план эвакуации машин на случай пожара.

### **Раздел XIII. Средства пожаротушения**

59. Огнетушители должны быть вывешены на видном, всегда доступном месте, окрашены в красный цвет и запломбированы с указанием даты зарядки и кем таковая производилась.

60. При возникновении загораний и пожаров, до прибытия пожарных команд, все граждане, обнаружившие это, принимают меры:

а) немедленно сообщают о загорании в ближайшую пожарную команду, используя для этого все возможные средства связи (телефон, пожаригнализацию, колокол, посылку нарочного и т. д.);

б) используют все имеющиеся в наличии средства пожаротушения в целях ликвидации пожара в начале его возникновения.

#### Раздел XIV. Противовоздушная оборона

61. В целях подготовки городов, сел и промышленных об'ектов к противопожарной обороне при возможных воздушных налетах врага, необходимо:

а) неуклонно соблюдать настоящие правила без напоминаний со стороны органов пожарной охраны;

б) произвести окраску и обмазку деревянных конструкций чердачных помещений и карнизов зданий огнезащитным составом.

**Примечание:** рецепты составов можно получить в ОИиУ НКВД по Вологодской области в местных пожарных командах;

в) организовать сеть вышковых пожарных наблюдательных постов, укомплектованных лицами, хорошо знающими район своего наблюдения. Вышки должны быть обеспечены прямой телефонной связью с пожарными командами, или штабом МПВО.

Кроме того, должны быть предусмотрены дублирующие средства связи в виде живой, световой, зрительной, звуковой и т. п. сигнализации.

**62. Каждое крупное промышленное пред-  
приятие должно быть спаржено прямой теле-  
фонной связью с ближайшей пожарной коман-  
дой и штабом МПВО.**

**Нач. ОПО УНКВД по Вологодской области  
ст. лейтенант НИКИТИН.**